
Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Pregão Eletrônico 144/2023 - Processo 222/2023

De : Raquel Molina Negrão
<raquel.molina@avare.sp.gov.br>

seg., 10 de jul. de 2023 14:14

 7 anexos

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Pregão Eletrônico 144/2023 - Processo 222/2023

Para : vendas@energywork.com.br

Prezado.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 144/2023 - Processo nº 222/2023
Aquisição de nobreaks e módulos externos de bateria para suprir a necessidade do Datacenter da Prefeitura de Avaré.

Segue resposta do Departamento de Tecnologia da Informação, quanto aos esclarecimentos solicitados.

Att.



Raquel Molina Negrão

Departamento de Licitação | **PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ**

CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br

| licitacao@avare.sp.gov.br

Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde"

De: "Anderson Rui do Amaral" <anderson.amaral@avare.sp.gov.br>

Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Cc: "Departamento de Tecnologia da Informação" <ti@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 10 de julho de 2023 11:36:41

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Pregão Eletrônico 144/2023 - Processo 222/2023

Raquel, bom dia!

Em resposta aos esclarecimentos solicitados, informamos:

1) Para o nobreak e solicitado que tenhas garantia mínima de 18 meses e para o modulo de baterias 12 meses, porém mais abaixo no edital encontramos o seguinte trecho:

GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO:

No mínimo 12 (doze) meses, exceto quando disposto contrário no descritivo do item.

Favor confirmar a garantia mínima dos produtos?

Resposta: A garantia mínima deverá ser de 18 (dezoito) meses para o nobreak e 12 (doze) meses para o módulo externo de baterias

2) Em relação a instalação do equipamento será de responsabilidade da contratante ou da contratada? Sendo da contratada favor informar se será somente start up(montagem e ligação do equipamento) ou se terá infraeletrica inclusa nos serviços?

Resposta: A instalação do equipamento será de responsabilidade da **CONTRATANTE**

3) Formato: Torre ou Rack (maximo 6U) → Será aceito equipamento somente com uma função ou seja somente torre ou somente rack? Ou deverá ter as duas?

Resposta: Aceitaremos equipamentos que sejam somente formato torre, somente formato rack ou que possam ser utilizados de ambas as formas.

4) Conexão de saída: Bornes e no mínimo 6 Tomadas NBR14136 (mínimo de 20A) → Devido a faixa de potência, equipamentos a partir de 5 kva possuem somente a saída com bornes não sendo utilizado tomadas. Será aceito somente com saída bornes?

Resposta: Serão aceitos modelos que disponham somente de saída através de bornes, desde que todas as outras características mínimas solicitadas sejam atendidas.

Nos colocamos à disposição para sanar quaisquer eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Anderson Rui do Amaral
Assistente Técnico de Departamento
Departamento de Tecnologia da Informação
(14) 3711-2550 ti@avare.sp.gov.br



De: "Raquel Molina Negrão" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Para: "Anderson Rui do Amaral" <anderson.amaral@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 10 de julho de 2023 10:00:56

Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO
Pregão Eletrônico 144/2023 - Processo 222/2023

Anderson, bom dia.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 144/2023 - Processo nº 222/2023

Aquisição de nobreaks e módulos externos de bateria para suprir a necessidade do Datacenter da Prefeitura de Avaré.

Encaminho os pedidos de esclarecimento da empresa **Energywork Comercio e Serviços Eletro Eletrônicos Ltda**, para resposta em até 03 (três) dias úteis.

25.3. A(o) Pregoeira(o) responderá aos pedidos de esclarecimento e/ou impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e seus anexos

Att.



Raquel Molina Negrão

Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br

| licitacao@avare.sp.gov.br

Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde"

De: "Energywork - Vendas" <vendas@energywork.com.br>

Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 10 de julho de 2023 9:28:40

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Pregão Eletrônico 144/2023 - Processo 222/2023

Mais algumas duvidas:

Para o nobreak e solicitado que tenhas garantia mínima de 18 meses e para de baterias 12 meses, porém mais abaixo no edital encontramos o seguinte t

GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO:

No mínimo 12 (doze) meses, exceto quando disposto contrário no descritivo de

Favor confirmar a garantia mínima dos produtos?

Em relação a instalação do equipamento será de responsabilidade da contratada contratada? Sendo da contratada favor informar se será somente start up (montagem e ligação do equipamento) ou se terá infraeletrica inclusa nos ser

De: Energywork - Vendas [mailto:vendas@energywork.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 10 de julho de 2023 09:16

Para: 'licitacao@avare.sp.gov.br'

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Pregão Eletrônico – Processo 222/2023

Prezados, Bom dia!

A Energywork Comercio e Serviços Eletro Eletrônicos Ltda, CNPJ nº 73.305.484/0001-50, interessada em participar do certame vem solicitar esclarecimento conforme abaixo:

Na descrição do objeto encontramos o seguinte:

Formato: Torre ou Rack (maximo 6U) → Será aceito equipamento somente função ou seja somente torre ou somente rack? Ou deverá ter as duas?

Conexao de saida: Bornes e no minimo 6 Tomadas NBR14136 (minimo de 20) Devido a faixa de potencia, equipamentos a partir de 5 kva possuem somente com bornes não sendo utilizado tomadas. Será aceito somente com saída bo

Atenciosamente,



Luan de Souza Araújo
Departamento Comercial
Estrada dos Tres Rios, 1620-Freguesia- Jacarepagua- CEP
005-010-Rio de Janeiro-RJ
TEL: 0 XX 21 3392-8535/2425-7145/2425-0857



Livre de vírus. www.avast.com.



Brasão Avaré.jpg
121 KB
