

RESPOSTA QUESTIONAMENTO EMPRESA CONSTRUTORA AQUARIUS CP 008/2021

Boa tarde Érica.

Por determinação do Sr. Secretário Alexandre, seguem abaixo as respostas aos 3 questionamentos feitos.

1. Consideramos que sim, uma vez que se trata de um produto relativamente novo no mercado e as empresas que fabricam esse item preferem também executar a base de concreto onde a caixa d'água será instalada para garantir a qualidade da execução. Além disso, estamos enfrentando diversos problemas na manutenção das caixas d'água de concreto e metálicas existentes nos imóveis públicos e não podemos **ter** nenhum problema no funcionamento deste item nesta obra, pois a caixa d'água será tanto para abastecimento de água da edificação quanto para reserva de incêndio.
2. Semelhantes ao objeto licitado será qualquer edificação de moradia, tais como, prédios, hotéis, residências de grande porte, etc. Semelhante ao item de caixa d'água de fibra de vidro seria uma caixa de PVC de grandes dimensões, caso existam. No caso da caixa d'água, grande dimensão é acima de 20.000L.
3. Reservatório de concreto ou metálico não é considerado similar, conforme informado no item acima, pois os materiais de que são feitos são muito diferentes.

Att.