


Zimbra**crislaine.santos@avare.sp.gov.br****Fwd: Solicitação de esclarecimento**

De : Crislaine Santos
<crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

seg., 06 de mar. de 2023 08:48

 4 anexos

Assunto : Fwd: Solicitação de esclarecimento

Para : licitacao@fibrometal.com.br

Bom dia,

Encaminho resposta quanto ao questionamento realizado no Pregão Eletrônico 031/2023 (registro de luminárias) para ciência.

Atenciosamente

De: "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>
Para: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 6 de março de 2023 8:24:50
Assunto: Re: Solicitação de esclarecimento

Bom dia Crislaine,

segue fotos da luminária.

Atenciosamente,

Sabrina Gregorio
Pref. Mun. de Avaré
Sec. Mun de Serviços
(14) 3711-1340/ 9 8204-0260

De: "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Para: "Secretaria Municipal de Transportes e Serviços" <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>, "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>, "Cesar Augusto Luciano Franco Morelli" <cesar.morelli@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 1 de março de 2023 10:55:33
Assunto: Solicitação de esclarecimento

Bom dia,

Encaminho solicitação de esclarecimento apresentado no Pregão Eletrônico 031/2023 para ser verificado e respondido no prazo de 24 horas.

Atenciosamente

De: "Licitação - Fibrometal do Brasil" <licitacao@fibrometal.com.br>

Para: "Licitação e Compras" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Cc: licitacao@fibrometal.com.br

Enviadas: Quarta-feira, 1 de março de 2023 10:03:26

Assunto: Licitação

Bom dia, tudo bem?

No Edital do **Pregão Eletrônico 031/2023 – Processo 045/2023**, preciso de imagens para especificação do produto.

Item 1:

Luminária decorativa vs 250 w – SP Antigo – luminária decorativa vapor de sódio com difusor e tampa em polietileno leitoso de alta densidade. Refletor em chapa ornamental deverá ser em chapa de alumínio, com detalhe (roseta) em alumínio fundido SAE 323, com pintura eletrostática poliéster a pó na cor preta. O suporte de fixação deverá ser em pintura eletrostática poliéster a pó na cor preta. O porta lâmpada deverá ser construído conforme NBR IEC 60238, em porcelana, rosca E-27 ou E-40, com partes condutoras em latão niquelado e dispositivo antivibratório. Porta lâmpada fixado a base, mantendo posição única, para lâmpada vapor de sódio 250 w de forma a garantir correta distribuição fotométrica. A fixação deverá ser por meio de suporte em liga de alumínio SAE 323 fundido ou aço 1010/1020 galvanizado a fogo, com encaixe adaptável para tubos com variação de media externa de $\varnothing 60,3$ mm a $\varnothing 101$ mm, fixado por meio de parafusos dispostos a 120° . Todos os parafusos externos deverão ser em aço inoxidável. A luminária deverá ter dimensões de $\varnothing 425 \times 860$ mm (ou compatível), em virtude de outros dispositivos similares que já se encontram instalados em campo (nas praças). O reator de uso integrado, deverá ser apoiado internamente a base de fixação, para lâmpadas a vapor de sódio de 250 w, tensão nominal de 220 v, frequência nominal de 60 hz, fator de potência $> 0,92$, enrolamento em cobre classe b, $\theta_t = 65^\circ$ c, $\theta_w = 130^\circ$ c. Ignitor para lâmpada a vapor de sódio de 250 w, tensão nominal de 220/250 v, frequência de 50/60 hz, uso interno, temperatura máxima, menor ou igual a 90° c. Os equipamentos auxiliares (reator, capacitor e ignitor), deverão ter selo ENCE. Toda isolação da luminária deverá ser classe i de proteção elétrica.

Obrigado,



--


Departamento de Licitações
14-3711-2508
Praça Juca Novaes nº 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP

O Senhor é meu pastor e nada me faltará!

--

Departamento de Licitações
14-3711-2508
Praça Juca Novaes nº 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP


O Senhor é meu pastor e nada me faltará!



WhatsApp Image 2023-03-01 at 16.41.53.jpeg
47 KB



WhatsApp Image 2023-03-01 at 16.40.46.jpeg
52 KB



WhatsApp Image 2023-03-01 at 16.39.52.jpeg
44 KB

