
	COMUNICAÇÃO INTERNA Prefeitura da Estância Turística de Avaré	Nº 775594
De: Secretaria Municipal de Serviços		Para: Licitação A/C Carol
<p>Referência: Pregão Eletrônico nº 219/23 - Processo nº 323/23</p> <p>Após análise da amostra encaminhada do Pregão em referência, venho por meio desta informar:</p> <p>Kynsan Com. Imp. Ltda :Apresentou a amostra, mas não atende as especificações do edital.</p> <p>Justificativa: o item em questão não acompanha reator, capacitor e ignitor conforme especificação do edital.</p> <p>Edital: O reator de uso integrado, deverá ser apoiado internamente a base de fixação, para lâmpadas a vapor de sódio de 250 w, tensão nominal de 220 v, frequência nominal de 60 hz, fator de potência > 0,92, enrolamento em cobre classe b, t = 65° c, tw = 130° c. Ignitor para lâmpada a vapor de sódio de 250 w, tensão nominal de 220/250 v, frequência de 50/60 hz, uso interno, temperatura máxima, menor ou igual a 90° c. Os equipamentos auxiliares (reator, capacitor e ignitor), deverão ter selo ENCE. Toda isolação da luminária deverá ser classe i de proteção elétrica.</p> <p>Atenciosamente, Márcio Antônio Spiasse Responsável pelo Setor Elétrico</p>		
13/11/2023	Assinatura 	Recibo - Visto 